


T-12/1 RN-3x12



NR ODPIĘWU	1	2	3	4	5
MOC [kW]			0,1	0,18	0,1
NAZWA NR POMIESZCZENIA	ZASILANIE Z ISTNIEJ. T-12	SYGNALIZACJA ZASILANIA	SKRZYNKA SYGNALIZACJI GAZÓW	WENTYLATOR	SKRZYNKA SYGNALIZACJI GAZÓW 2 ETAP

UWAGA

NA DROGACH EWAKUACYJNYCH PRZEWODY KLASY B2ca REAKCJI NA OGIEŃ

UKŁAD SIECI TN-S

GPM PROJEKT GRZEGORZ MAJEK 20-471 Lublin, ul. Olszewskiego 8 tel. 609817757, mail: biuro.gpmprojekt@gmail.com					
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJA GAZÓW TECHNICZNYCH. DZ. NR 43/7, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin				NR RYS. 3	
PRZEDMIOT RYSUNKU Instalacja sygnalizacji gazów technicznych w pom 216b. Schemat rozdzielnic T-12/1		SKALA		DATA	PODPIS
PROJEKTANT inż. ROMAN BASAK		SPECJALNOŚĆ BUDOWLANA	UPRAWNIENIA BUDOWLANE	09.2025	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MAREK JAWORSKI		elektryczna	2781/Lb/86	09.2025	